

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Лесосибирск
662543, г. Лесосибирск ул. Кирова 6,
тел. 8(39145) 6-12-92, lesosibirsk.ond@mail.ru

г. Лесосибирск

20 марта 2019г.
14 часов 00 минут

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя

№ 11

По адресу/адресам: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. Урицкого 13.

На основании: распоряжения о проведении мероприятия по надзору от 01 марта 2019 № 11 подписанного
главным государственным инспектором г. Лесосибирска по пожарному надзору Н.А. Кустовым
была проведена плановая проверка в отношении: краевого государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский», ИНН 2454015273,
ОГРН 1042401342136

Дата и время проведения проверки:

“ 20 ” марта 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день/1 час

Акт составлен: ОНД и ПР по МО г. Лесосибирск

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении вы-
ездной проверки) заместитель директора КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибир-
ский» Маслова О.А., 01.03.2019г. ✓

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Лесосибирска по пожарному надзору Гон-
чаров Максим Анатольевич

При проведении проверки присутствовали: директор Соловьев Николай Александрович, начальник хозяй-
ственного отдела Климкина Марина Олеговна

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием кон- кретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) норма- тивного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за со- вершение нарушений
1.	Руководитель организации не обеспе- чил своевременную перезарядку всех огнетушителей (год выпуска октябрь 2013).	Пункт 478(1) Руководитель организа- ции обеспечивает наличие и исправ- ность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также свое- временную перезарядку огнетушите- лей.	Юридическое лицо - КГБУ СО «Центр социальной помо- щи семье и детям «Лесосибирский»
2.	Двери всех эвакуационных выходов, здания закрыт на ключ.	Пункт 35 (1) Запоры на дверях эвакуаци- онных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа за исключением слу- чаев, устанавливаемых законодательст- вом Российской Федерации.	Юридическое лицо - КГБУ СО «Центр социальной помо- щи семье и детям «Лесосибирский»
3.	Лестница, ведущая из подвального этажа на первый, не ограждена про- тивопожарными перегородками.	пункт 2 части 1 статьи 6 (2) 1. Пожарная безопасность объекта защи- ты считается обеспеченной при выпол- нении одного из следующих условий: 2) в полном объеме выполнены требова- ния пожарной безопасности, установ- ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль- ным законом "О техническом регулиро- вании", и нормативными документами по пожарной безопасности. пункт 4.18 (3) В зданиях всех классов функциональной пожарной опасности	Юридическое лицо - КГБУ СО «Центр социальной помо- щи семье и детям «Лесосибирский»

		(кроме зданий Ф1.3 свыше 5 этажей) допускается по условиям технологии предусматривать отдельные лестницы для сообщения между подвальным этажом и цокольным или первым этажом. Они должны быть ограждены противопожарными перегородками 1-го типа с устройством на одном из входов (выходов) – тамбур-шлюза с подачей воздуха при пожаре. В случаях, когда указанные лестницы ведут из подвального этажа только с помещениями категорий В4 и Д, вместо тамбур-шлюза допускается устройство противопожарной двери.	
4.	Все противопожарные двери, установленные в помещениях здания не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Пункт 8 статьи 88 (2) Окна в противопожарных преградах должны быть неоткрывающимися, а противопожарные двери и ворота должны иметь устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре.	Юридическое лицо - КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский»
Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требован- ция которого (ых) нарушены			
1	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».		
2	Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
3	Свод правил СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»		

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

не выявлено

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: общая характеристика пожарной опасности объекта, приложение № 1 к приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261

Подписи лиц, проводивших проверку:


Государственный инспектор
г. Лесосибирска по пожарному надзору



Гончаров М.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директора КГБУ СО
«Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» Соловьев Николай Александрович

«20» марта 2019г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» (далее – КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский») зарегистрировано в налоговом органе 27.07.2004. Согласно устава, учредителем КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» министерство социальной политики Красноярского края.

В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права от 23.11.2015 серия 24-24-19/015/2008-994, здание по адресу г. Лесосибирск ул. Урицкого 13 закреплено за КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» на праве оперативного управления.

КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» расположено в отдельно стоящем двухэтажном здании I-й степени огнестойкости, 1977 года постройки. Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (здания детских организаций). Общая поэтажная площадь здания 1171,1 кв.м., имеется подвал. Несущие стены и перекрытия железобетонные, кровля плоская. Кровля оборудована металлическим ограждением, испытаны 19.09.2016г. Отделка внешних поверхностей наружных стен здания, выполнена негорючими фасадными панелями, закрепленными на металлический профиль. В данной фасадной системе утеплитель отсутствует. Двери помещения электрощитовой выполнены противопожарными, сертификат соответствия № С-CN.ПБ01.В.01537. Полы общих коридоров первого этажа частично выполнены бетонными и покрыты керамической плиткой. Частично полы общих коридоров первого этажа групп, и залов первого и второго этажей здания выполнены деревянными и покрыты линолеумом, согласно предоставленного сертификата соответствия №С-RU.ПБ04.В01580 пожарная опасность линолеума КМ2. Стены общих коридоров групп и залов обоих этажей здания оштукатурены и окрашены вододисперсионными красками. Освещение в здании электрическое, отопление водяное, вентиляция естественная. Эвакуация со второго этажа осуществляется по двум внутренним лестничным клеткам, восточная лестничная клетка на первом этаже отделена от коридора противопожарной дверью. В здании имеется 7 эвакуационных, рассредоточенных выходов. Установка автоматической пожарной сигнализации и система оповещения людей о пожаре второго типа находятся в исправном состоянии, акт комплексного опробования от 12.03.2019г. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на пульт Единой дежурной диспетчерской службы г. Лесосибирска. Во всех помещениях вывешены таблички с указанием номеров телефонов вызова пожарной охраны и планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, а также световые указатели направления движения людей в случае пожара. Проводятся тренировки по отработке планов эвакуации с составлением акта. У персонала здания имеется 4 электрических фонаря. Разработаны и утверждены в установленном порядке программы обучения пожарно-технического минимума для руководителей и ответственных лиц учреждения образования. В учреждении проводятся инструктажи по пожарной безопасности с занесением в журнал инструктажей под роспись.

Приказом от 09.01.2018 № 21-ОД ответственным за противопожарное состояние центра назначена начальник хозяйственного отдела Климкина Марина Олеговна.

Помещения здания в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения. Всего имеется 10 огнетушителей марки ОП-4. Для целей пожаротушения в 85-ти метрах в юго-восточном направлении расположен пожарный гидрант № 42 К-200, имеется указатель и подъезд для пожарных автомобилей, также на фасаде здания установлен указатель. В здании имеется 2 пожарных крана внутреннего пожарного водопровода, краны укомплектованы металлическими шкафами, рукавами и стволами, проводятся проверки пожарных кранов на водоотдачу, оформлен протокол испытания внутренних пожарных кранов от 18.10.2018.

В ходе проведения проверки установлено, что руководством КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» 19.02.2014г. подана декларация пожарной безопасности № 04422-ТО-308. Расчет пожарного риска не производился.

Директор КГБУ СО «Центр социальной помощи семье и детям «Лесосибирский» Соловьев Николай Александрович, начальник хозяйственного отделения Климкина Марина Олеговна, сторож-вахтер Нижегородский Леонид Петрович, сторож-вахтер Березюк Юрий Игоревич, сторож-вахтер Солодовников Сергей Дмитриевич, сторож-вахтер Абдуллина Зульфия Талгатовна прошли обучение в объеме пожарно-технического минимума.

Старший инспектор
ОНД и ПР по г. Лесосибирску

Директор КГБУ СО «Центр социальной
помощи семье и детям «Лесосибирский»



Гончаров М.А.

Соловьев Н.А.